

# PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu  
des produits de construction et d'aménagement  
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/59 modifié)

## N° RA22-0115

Valable 5 ans à compter du 13 juin 2022

**Matériau présenté par :** AFS BORU SANAYI A.S.  
Ivedik Organize Sanayi Bölgesi  
1468 Cadde No 153 Ostim  
06370 ANKARA  
TURQUIE

**Marque commerciale :** ALUAFS.F - ALUAFS.F FORTE

**Description sommaire :**

Complexe souple pour gaine de ventilation, micro-perforé ou non.  
Complexe souple constitué de films polyester d'épaisseur 9 µm contrecollés (2 colles disponibles) entre des feuilles minces d'aluminium d'épaisseur 16 µm.  
Masse surfacique nominale : 153,4 g/m<sup>2</sup>.  
Epaisseur : 74 µm.

**Nature de l'essai :** Essai au brûleur électrique  
Détermination du Pouvoir Calorifique Supérieur

**Classement :**

### MO

**Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) :** Non limitée à priori  
Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° DSSF-22-10358 annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens du code de la consommation. Seul le rapport électronique signé avec un certificat numérique valide fait foi en cas de litige. Ce rapport électronique est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans. La reproduction de ce rapport électronique n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Fait à Champs-sur-Marne, le 04 juillet 2022

**Le Référent Technique  
Etudes et Essais Feu**

**Olivier BRAULT**

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal et rapport d'essais annexé.

**CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT**

Siège social > 84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2

Tél. : +33 (0)1 64 68 84 12 – reaction@cstb.fr – www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS